



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.093.Н.00140

(номер сертификата соответствия)

030732

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Век»
(ООО «Век») ОГРН 1022304292812
Адрес: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст-ца Ленинградская, ул. Производственная, д. 11

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Век»
(ООО «Век») ОГРН 1022304292812
Адрес: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст-ца Ленинградская, ул. Производственная, д. 11

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51, ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели стеновые поливинилхлоридные (неламинированные, ламинированные, лакированные, с цифровой фотопечатью, фурнитура к ним), выпускаемые по ТУ 5772-001-57550714-2003.
Серийный выпуск.

код ОКПД2

22.23.19.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 134 (таблица 27)).

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 59-20-2-11- № 62-20-2-11 от 15.02.2021 г.
Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла испытания на соответствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г1 (слабогорючий материал),

ГОСТ 30402-96 группа В2 (умеренновоспламеняемый материал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. группа Д3 (с высокой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. группа Т2 (умеренноопасный материалы).

Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 27.01.2021 г.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5772-001-57550714-2003.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.02.2021 г. по 14.02.2024 г.

М.П.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Федоренко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белякова